



कार्यालय प्रधानाचार्य पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु

website: www.education.rajasthan.gov.in/mcchuru

Email: - principal.mc.churu@rajasthan.gov.in Phone: - 01562- 251888

क्रमांक:-स्टोर/बोली/2018/ 1106-11

दिनांक :- 11.09.18

कोटेशन के लिए अनुरोध 15/2018-19

पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु हेतु **Online UPS-3KVA** की आवश्यकता है जिस हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द लिफाफे में बोलीयां दिनांक 18.09.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन दोपहर 12:15 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

Online UPS-3KVA की अनुमानित राशि - रुपये एक लाख की सीमा तक क्य की जानी है

सामान का विवरण:- संलग्न प्रपत्रानुसार

शर्त:-

1. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
2. दरे F.O.R. स्टोर पं. दीनदयाल उपाध्याय, मेडिकल कॉलेज, चूरु में देनी होगी।
3. गारण्टी/वारंटी की अवधि अंकित करनी होगी तथा गारण्टी/वारंटी समय में हुई बाधाओं को दुरस्त करना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
4. सफल बोलीदाता को उपकरण की स्थापना (Installation) भी करना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. बोली में किसी भी प्रकार की कांट छंट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
6. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित/ हस्ताक्षरी फोटो प्रति हो, संलग्न करनी होगी।
7. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित/ हस्ताक्षरी फोटो प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
8. बोलीदाता के आयकर (पैन नम्बर) कार्ड की स्व-प्रमाणित/ हस्ताक्षरी फोटो प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
9. सर्शत एवं देरी से प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र चूरु रहेगा।
11. बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

संलग्न - 2

क्रमांक:-स्टोर/बोली/2018/ 1106-11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1- Lucky Enterprises, Churu.
- 2- Keshav Auto Works, Sardarshahar, Churu.
- 3- Pen House, Prathiba Nagar, Churu
- 4- S.R. Electronics, Jagatpura, Jaipur
- 5- R.S. Power System, Jaipur.
6. नोटिसबोर्ड/ कार्यालय प्रति।

शिवर
प्रधानाचार्य
पं. दीनदयाल उपाध्याय
मेडिकल कॉलेज, चूरु
दिनांक :- 11.09.18

शिवर
प्रधानाचार्य
पं. दीनदयाल उपाध्याय
मेडिकल कॉलेज, चूरु

S.No	Name of Item & Short Specification	Required Quantity	Each Unit	Make	Rate Per Unit without GST (INDIAN RUPEES)	
					Rs. in Figure	Rs. in Word
1	Online UPS-3KVA (Specification as per attached detail)	1	PC			

GST – will be extra (if applicable any)

Warranty – Should be minimum one year for all above items.

Installation – You install in proper place we will not pay any extra charges for installation.


Delivery charge – You will deliver all items FOR in store we will not pay any extra charges delivery.



Specification of 3KVA Online UPS

Input Voltage Range (Load < 50%)	118 ~ 295 V (± 5 V)
Input Voltage range ((Load > 50%))	160 ~ 295 V (± 5 V)
Frequency	40 ~ 70 Hz
Phase	Single Phase with Ground
Power Factor	≥ 0.99 @ full load
BATTERY	
DC Voltage	72 V(6* 7.0 AH Battery inside)
Charge Current	1.5 Amps
Indication	LCD Display
Noise Level	Less than 50dBA @ 1 Meter (With Fan Speed Control)
UPS Overload / UPS Short-Circuit	110% / 300%
Warranty	Minimum One Year
Voltage Range	208 / 220 / 230 / 240 V AC
Frequency Range (Synchronized Range)	47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz
Frequency Range (Battery Mode)	50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz
THD (Linear Load)	≤ 2%
THD (Non Linear Load)	≤ 4%
Overload	> 110%, 30s turn to Bypass Mode > 150% instant turn to Bypass
Crest Factor	3:1 (Max)
Short Circuit Protection	5 cycles turn Off Inverter, no transfer to Bypass, provide Alarm (AC Mode), 5 cycles turn Off Inverter, provide Alarm(Battery Mode), Input Fuse blown or Breaker action
Waveform	Pure Sinewave
Transfer time	Zero
(AC Mode to Battery Mode)	< 4 ms
(Inverter to Bypass Mode)	
Efficiency	85%~ 92%

Back-up



 11/09/18